


Installation




- Din UPS kun understøtte op til fem XLBP'er.
- Sørg altid for at installere XLBP'en på bunden af stativet med UPS'en installeret over XLBP'en.
- Tilslut alle batteristrengene. Hvis man ikke gør dette, kan det medføre skader på udstyret.

Konvertering fra stativ til opretstående tårn




Rack med to stolper

Forreste stativ




Midterstativ




Rack med fire stolper

Brug APC beslag til fire stolper.



1





2



Installér displayet og drej logoet, hvis det er nødvendigt



Tilslut de eksterne batterienheder



Der findes en forlængerledning til batterier, som fås som ekstraudstyr hos APC by Schneider Electric's, se www.apc.com.

Service

Hvis der opstår behov for service, skal enheden ikke returneres til forhandleren. Følg disse punkter:

1. Gennemgå afsnittet *Fejlfinding* i vejledningen for at eliminere almindelige problemer.
2. Hvis problemet fortsætter, bedes du venligst kontakte APC by Schneider Electric's kundeservice via vores APC by Schneider Electric's hjemmeside, **www.apc.com**.
 - a. Nedskriv model- og serienummeret samt købsdatoen. Model- og serienumre findes på panelet på enhedens bagside og kan ses via LCD-displayet på visse modeller.
 - b. Ring til APC by Schneider Electric's kundesupport, så vil en tekniker forsøge at løse problemet over telefonen. Hvis dette ikke er muligt, udsteder teknikeren et RMA-nummer (Returned Material Authorization).
 - c. Reparation er uden omkostninger, hvis enheden er dækket af garantien.
 - d. Serviceprocedurer og returnering kan foregå forskelligt i forskellige lande. Der henvises til APC by Schneider Electric's hjemmeside for instruktioner for det enkelte land.
3. Pak enheden i originalemballagen, hvis det er muligt, for at undgå beskadigelser under transport. Anvend aldrig skumkugler til indpakningen. Beskadigelse, som er opstået under transporten, er ikke dækket af garantien.
 - a. **Husk altid at AFBRYDE BATTERIERNE TIL DIN UPS, før den forsendes. Reglerne fra United States Department of Transportation (DOT) og International Air Transport Association (IATA) kræver, at UPS-batteriet afbrydes før forsendelse.** Interne batteriet kan forblive i UPS'en.
 - b. Eksterne batterier tømmes for strøm, når de afbrydes fra det tilhørende UPS-produkt. Det er ikke nødvendigt at afbryde de interne batterier ved forsendelse. Ikke alle enheder bruger eksternt batteri.
4. Skriv det af kundesupporten udleverede RMA-nummer uden på emballagen.
5. Returnér enheden med forsikret, forudbetalt fragtmand til den adresse, du får oplyst af Kundesupport.

Transport af enhed

1. Sluk enheden og frakobl alt tilsluttet udstyr.
2. Kobl enheden fra elnettet.
3. Frakobl alle interne og eksterne batterier (hvor dette er relevant).
4. Følg forsendelsesvejledningen, der er beskrevet under *Service* i denne vejledning.

APC by Schneider Electric

Kundesupport over hele verden

Kundesupport til dette eller ethvert andet produkt fra APC by Schneider Electric er gratis tilgængelig på en af følgende måder:

- Besøg APC by Schneider Electric's hjemmeside for at finde dokumenter i APC by Schneider Electric's vidensbase og for at sende anmodninger om kundesupport.
 - **www.apc.com** (Hovedkontor)
Herfra har du adgang til APC by Schneider Electric's lokale hjemmesider for de enkelte lande, som indeholder oplysninger om kundesupport.
 - **www.apc.com/support/**
Global support til søgning i APC by Schneider Electric's Knowledge Base og brug af e-support.
- Kontakt APC by Schneider Electric's kundesupportcenteret pr. telefon eller e-mail.
 - Lokale landespecifikke centre: gå til **www.apc.com/support/contact** for kontaktoplysninger.
 - Kontakt en repræsentant fra APC by Schneider Electric eller en anden distributør, hvorfra du har købt dit APC by Schneider Electric produkt, for oplysninger om, hvordan du får lokal kundesupport.

To års fabriksgaranti

Denne garanti gælder kun for de produkter, du køber til eget brug i overensstemmelse med denne vejledning.

Garantibetingelser

Schneider Electric IT (SEIT) garanterer, at alle produkter er fri for fejl i materiale og håndværksmæssig udførelse i en periode på to år fra købsdatoen. SEIT vil reparere eller udskifte defekte produkter, der er omfattet af denne garanti. Denne garanti dækker ikke udstyr, som er blevet beskadiget ved et uheld, forsømmelighed eller forkert anvendelse, eller som på nogen måde er blevet ændret eller modificeret. Reparation eller udskiftning af et defekt produkt eller dele deraf forlænger ikke den oprindelige garantiperiode. Enhver del, som er leveret i henhold til denne garanti, kan være ny eller genfremstillet på fabrikken.- For yderligere garantioplysninger for dit land, bedes du venligst se APC by Schneider Electric's hjemmeside på www.apc.com.

Garanti kan ikke overdrages

Denne garanti gælder kun den oprindelige køber, som skal have registreret produktet korrekt. Produktet kan registreres på APC by Schneider Electric's hjemmeside, www.apc.com.

Undtagelser

SEIT er ikke ansvarlig under garantien hvis deres test og eksamination fastslår at den påtalte defekt i produktet ikke eksisterer eller er forårsaget af slutbrugerens eller en tredje part misbrug, afholdenhed, upassende installation eller test. SEIT er desuden ikke ansvarlig i henhold til garantien for uautoriserede forsøg på at reparere eller udbedre forkert eller utilstrækkelig elektrisk spænding eller forbindelser, upassende driftsbetingelser på stedet, korroderende atmosfære, reparation, installation, udsættelse for vind og vejr, force majeure, brand, tyveri, installation i strid med SEIT's anbefalinger eller specifikationer eller i enhver situation, hvis SEIT-serienummeret er blevet ændret, ødelagt eller fjernet eller enhver anden årsag ud over den tilsigtede brug.

DER GIVES INGEN GARANTI, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, VED LOVHANDLING ELLER PÅ ANDEN MÅDE, FOR PRODUKTER, SOM SÆLGES, SERVICERES ELLER LEVERES I HENHOLD TIL DENNE AFTALE ELLER I FORBINDELSE HERMED. SEIT FRALÆGGER SIG ETHVERT UNDERFORSTÅET ANSVAR FOR FUNKTIONSDUELIGHED, TILFREDSHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SEIT'S UDTRYKKELIGE GARANTIER BLIVER IKKE UDVIDET, FORMINDSKET ELLER PÅVIRKET AF, OG INGEN FORPLIGTELSE ELLER ANSVARLIGHED SKAL OPSTÅ UD FRA, AT SEIT OVERDRAGER TEKNISK ELLER ANDET RÅD ELLER SERVICE I FORBINDELSE MED PRODUKTERNE. DE FOREGÅENDE GARANTIER OG UDBEDRINGER ER EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER OG UDBEDRINGER. DE GARANTIER DER FREMGÅR AF OVENSTÅENDE KONSTITUERER SEIT'S ENESTE ANSVAR OG KØBERENS EKSKLUSIVE AFHJÆLPNING FOR NOGEN BRUD PÅ SÅDANNE GARANTIER. SEIT'S GARANTIER OMFATTER KUN KØBER OG UDVIDES IKKE TIL NOGEN TREDJEPART.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL SEIT, DETS FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, AFFILIEREDE SELSKABER ELLER MEDARBEJDERE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN FORM FOR INDIREKTE, SÆRLIG, FØLGELIG ELLER STRAFFERETSLIG SKADE, SOM OPSTÅR UD FRA BRUGEN, SERVICERINGEN ELLER INSTALLATIONEN AF PRODUKTERNE, UANSET OM SÅDANNE SKADER OPSTÅR INDEN FOR KONTRAKT ELLER VED SVIG, UANSET FEJL, FORSØMMELIGHED ELLER STRENGT ANSVAR, ELLER UANSET OM SEIT PÅ FORHÅND VAR BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. SÆRLIGT GÆLDER DET, AT SEIT IKKE ER ANSVARLIG FOR NOGEN OMKOSTNINGER, F.EKS. TAB AF FORTJENESTE ELLER INDTÆGT, TAB AF UDSKYR, TAB AF MULIGHED FOR AT BRUGE UDSKYR, TAB AF SOFTWARE, TAB AF DATA, UDGIFTER TIL ERSTATNINGSPRODUKTER, KRAV FRA TREDJEPARTER ELLER LIGNENDE.

INGEN SÆLGER, MEDARBEJDER ELLER AGENT FOR SEIT ER BEMYNDIGET TIL AT FØJE TIL ELLER ÆNDRE VILKÅRENE FOR DENNE GARANTI. GARANTIBETINGELSERNE KAN, OM I DET HELE TAGET, KUN ÆNDRES SKRIFTLIGT, UNDERSKREVET AF EN FUNKTIONÆR FRA SEIT OG DEN JURIDISKE AFDELING.

Garantikrav

Kunder med problemer, som er omfattet af garantien, kan kontakte SEITs kundesupportnetværk via siden Support på APC by Schneider Electric's hjemmeside, www.apc.com/support. Vælg dit land i vælg-land rullemenuen i toppen af websiden. Vælg fanebladet support for at se dit lands kontaktoplysninger for kundesupport.